

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PROCESSO Nº 60121/2019

CONCORRÊNCIA Nº 008/2019

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 100 (cem) nichos ossuários externo para até uma ossada acomodada em urna ossuária para o Cemitério Municipal do Bairro Pouso Alto - Cajati - SP.

Conforme solicitação de esclarecimentos efetuado por SIM MORTUÁRIO e resposta da Unidade Requisitante, ficam esclarecidas as seguintes informações, sendo:

1) Em relação aos materiais citados para execução dos nichos ossuários, nossa empresa pode utilizar os seguintes materiais: (Tampo em porcelanato; Estrutura em alumínio com parafusos de inox; Esquadria de alumínio para receber tampos; Nichos em placa cimentícia espessura 10 mm; Revestimento laterais e superior em porcelanato sem telhas e calhas; Plaquetas identificação ossuário em alumínio naval escovado aplicado verniz anti-UV; Todos os materiais com vida útil superior aos solicitados.)

R: Tampo em porcelanato: serão aceitos por serem superiores ao solicitado em planilha e memorial; Estrutura em alumínio com parafusos de inox: serão aceitos por serem superiores ao solicitado em planilha e memorial; Esquadria de alumínio para receber os tampos: serão aceitos por serem superiores ao solicitado em planilha e memorial; Nichos em placa cimentícia espessura 10 mm: Por nicho quer se dizer urna? Entendemos que o nicho será formado pela estrutura metálica. As urnas deverão atender ao memorial descritivo, devendo vir em embalagem individual, com manual de instruções, lacre numérico, adesivo de identificação, pó anti-insetos, talco anti umidade e adesivo de lacração, em fibra de vidro com resinas de polietileno; Revestimento laterais e superior em porcelanato sem telhas e calhas: Deverá informar como será o dimensionamento de água. O ossuário deverá possuir cobertura impermeável e com o direcionamento de águas pluviais; Plaquetas identificação ossuário em alumínio naval escovado aplicado verniz anti-UV: serão aceitos por serem superiores ao solicitado em planilha e memorial.

2) No memorial está escrito 5m² de radie, sendo que os 100 nichos ocupam 2,5 m². Qual medida executar?

R: Serão executados 5 m² para suportar futuras instalações de demais ossuários.

3) No memorial descritivo diverge a medida do escrito e do croqui, qual medida atender, escrito 51x25x80 cm e croqui 51x25x38 cm?

R: A medida da urna ossuária será de 51x25x38 capacidade para ossada individual.

Salientamos que a data de abertura do procedimento fica inalterada. O presente esclarecimento encontra-se no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2019.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

