



PLANTA - COBERTURA
Escala 1:50

- REFERÊNCIAS:**
- 1) ABNT - NBR 5419/2015 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
- NOTAS:**
- 1) AS DESCIDAS DEVERÃO SER EMBUTIDAS NA ALVENARIA;
- 2) DEVERÁ SER UTILIZADA CAIXA DE INSPEÇÃO, ONDE SERÁ FEITA A INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTÓRIAS;
- 3) TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA;
- 4) O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 3 ANOS E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA;
- 5) ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;
- 6) TODOS OS DETALHES SÃO TÍPICOS;
- 7) CABOS DE ATERRAMENTO DA MALHA DEVEM FICAR A UMA DISTÂNCIA DE UM METRO EM TORNO DO PREDIO. NO CASO ESPECÍFICO DESTA PROJETO O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÁ FICAR NO LADO INTERNO DO PREDIO EM ALGUNS PONTOS, E QUANDO NÃO POSSÍVEL QUE O MESMO POSSA FICAR O MAIS PRÓXIMO DA PAREDE;
- 8) TODO O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER INTERLIGADO, NÃO PODENDO FAZER ATERRAMENTOS DISTINTOS;
- 9) AS DESCIDAS DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO ANEL DE ATERRAMENTO ATRAVÉS DE SOLDAS EXOTÉRMICAS, AFIM DE EQUALIZAR TODOS OS PREDIOS
- 11) NÍVEL DE PROTEÇÃO: II.

R03				
R02				
R01				
R00	05/06/20	PMCJ	AAO	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS

ARQUITETURA | DESENVOLVIMENTO | ENGENHARIA

Rua Expedicionários do Brasil, 1448

Centro - Araraquara - SP

(16) 3319-8150 | contato@altien Engenharia.com.br

ALTI

ELETRICA

OBRAS EDIF. P/ABRIGAR CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAIS – CRAS Central

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – Área: 454,57m²

LOCAL Rua Iguape, 749, Cajati–SP – Bairro: Vila Vitória

TÍTULO DA FOLHA SPDA – COBERTURA

AUTOR DO PROJ. Eng. Ariel Augusto de Oliveira

RESP. TÉCNICO Eng. Ariel Augusto de Oliveira

DOC. Nº ART 28027230200630819

ARQUIVO 2020–06–05_ALTI_CJT.CRAS.VV_SPDA_R00.DWG

ESCALA Indicada

VERIF. AAO

ÚLTIMA ALTERAÇÃO 24/08/2020

FOLHA

SPDA

01/04

FASE EXECUTIVO

REGISTRO CREA/SP: 5069235419

ASS.

Entrega Final