

CABOS	
Tipo-Tamanho	Comprimento total (m)
Cabo Flexível 10mm² até 750V com isolamento em PVC	2.5

ELETRODUTO	
Tipo-Tamanho	Comprimento
Eletroduto Flexivel Corrugado de PVC - Ø20 mm - 3/4"	2
Bengala em PVC com rosca 1.1/4"	5

MATERIAIS - COMPONENTES	
Tipo	Contagem
Caixa de medição e proteção com visor de vidro	1
Caixa de inspeção tipo solo em Polipropileno PP Ø300 x 300mm com tampa	1
Haste de aterramento tipo COPPERWELD alta camada ø 5/8" ou 13 mm - comprimento 2.4m	1
Conector em bronze reforçado para 1 cabo e 1 haste	1
Armação Rex pesada 1 estribo + Isolador roldana em porcelana	1
Fita de aço perfurada cinta - 19mm x 10m Galvanizada	1
Mini Disjuntor Tripolar 50A, Curva C	1



DETALHE 1 - POSTE RAMAL DE ENTRADA
ESC 1:25



DETALHE 2 - CONEXÃO DO ATERRAMENTO DA CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

SEM ESCALA

QDC - GERAL	
POTÊNCIA TOTAL	19,13 KW
POTÊNCIA DEMANDADA - 80%	15,30 KW
POTÊNCIA DE RESERVA	3,75 KW
POTÊNCIA DE ENTRADA	19,05 KW
TENSÃO DE ENTRADA	220 V
CORRENTE NOMINAL	47,91 A
PROTEÇÃO	3P - 50A
CONDUTOR	10 mm²

SEM ESCALA

Rev	Data	Descrição das Modificações	Responsável

Assinaturas

Responsável GABRIEL TALMAN
5070795909

Proprietário

Cliente / Endereço do Empreendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI / RUA DARCY BUENO DA CRUZ, 200 – BICO DO PATO– CAJATI/SP

Título do Desenho (Pavimento e Assunto)

PROJETO DE ELÉTRICA
ENTRADA DE ENERGIA

Folha Nº

1005

Tipo de Projeto

ELÉTRICO

Revisão

00

TCT ENGENHARIA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

PROJETO
– ESTRUTURAL
– HIDRÁULICO
– ELÉTRICO

CNPJ: 22.297.059/0001–26
comercial@tctengenharia.com.br

Responsável	Projetista	Emissão Inicial	Fase do Projeto
GABRIELA TALMAN	PAULO TORRES	08/07/2022	EXECUTIVO
Crea 5070795909	ART 28027230220707880		

Nome do arquivo 001–ALMOXARIFADO–CAJATI–ELE–ENT–1005–R00

Escala INDICADA EM PROJETO

A1=840x594mm