



Proc. Administrativo 478/2023



De: **Antonia Cicera Linard** Setor: **SMOM-DPO-DAC - Divisão Administrativa e Contratos**

Despacho: **21- 478/2023**

Para: **SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos** AC: **Thierry Tavares de Oliveira**

Assunto: **Contratação de empresa para Revitalização do sistema de iluminação da Pista de Caminhada e Praça da Av. Adolfo Muniz e Praça da Feira na Av. Luiz de Lima**

Cajati/SP, 23 de Junho de 2023

Bom dia,

Segue resposta ao questionamento da empresa Tecnolamp referente a:

P.: Não constam em planilha os conectores perfurantes. Como eles serão remunerados lembrando que os conectores perfurantes não são produtos reutilizados?

R.: **A conexão ocorre somente na ligação da luminária com a rede existente no poste metálico, podendo realizar a vedação com fita isolante e/ou de alta fusão, serviços contemplados na planilha portanto o licitante já deve prever em sua proposta.**

Att

—
Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Prefeitura de Cajati - Praça do Paço Municipal, nº 10 Centro CEP: 11950-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 23/06/2023 12:24:33 por Jailton Pereira Dos Santos - Escriturário

“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - *Dalai Lama*

1Doc