



## A/C LEANDRO - DÚVIDAS SOBRE A CE 023/2024

De [Licitações Italuz](#) em 26/11/2024 15:00  
[Detalhes](#) [Cabeçalhos](#) [Texto simples](#)

⚠ Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados. [Permitir](#)

Boa tarde, tudo bem?

Tenho uma dúvida sobre dois itens na Planilha Orçamentária do processo licitatório 023/2024.

Na Planilha pede 600 unidades de **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM<sup>2</sup>**, eu gostaria de saber para qual finalidade será utilizado esse Terminal, visto que em trocas de luminárias, não há necessidade do uso.

O Cabo solicitado: 5.400 M de **CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM<sup>2</sup>, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C**, não seria o correto a ser utilizado neste tipo de serviço.

No caso necessitaria ser utilizado o **Cabo de Cobre HEPR 1,5 MM<sup>2</sup> nas cores preto e vermelho**, e **CONECTORES Perfurantes**, para ser realizada a obra com êxito.

Poderia por gentileza, sanar as minhas dúvidas sobre o cabo e o terminal pedidos na Planilha Orçamentária?

Aguardo breve retorno.

Atenciosamente.



**Monique Oliveira**  
Auxiliar Admin.  
Licitações

(15) 9 9627-1213 | (15) 99699-3135  
[www.italuz.com.br](http://www.italuz.com.br) | [www.italuzsolar.com.br](http://www.italuzsolar.com.br)  
Av. Guido Tomazoni, 670 , Itapeva - SP

Antonia L. SMOM

SMOM-DPO - Depar...

A/C Silverio D.  
CC

Segue solicitação de esclarecimento da empresa Italuz referente a concorrência nº23/2024, para conhecimento e parecer a respeito.

Att

—  
**Antonia Linard**

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

[esclarecimento\\_conco\\_.pdf](#) (122,75 KB)

13 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

### Despacho 47-734/2024

27/11/2024 16:37

(Respondido)

Silverio D. SMOM-DPO

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Informo que:

O item 3.2 - Terminal de Compressão para Cabo de 2,5mm<sup>2</sup> será utilizado para implantação do cabeamento para alimentação das luminárias, referente ao item faltou a descrição (conector perfurante), os cabos de 2,5mm<sup>2</sup> foram dimensionados para garantir uma conexão segura e eficiente do sistema público.

Portanto recomendo a retificação da planilha e memorial descritivo.

att

—  
**Silverio Domingues**  
*Engenheiro Civil*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

### Despacho 48-734/2024

27/11/2024 17:39

(Respondido)

Antonia L. SMOM

SEADM-DESUP - De...

A/C Leandro M.  
CC

Boa tarde Leandro,

Segue Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo devidamente retificados, conforme despacho 47-734/2024.

Att

—  
**Antonia Linard**

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

[MEMORIAL\\_DESCRITIVO\\_CORRIGIDO.pdf](#) (688,14 KB)

3 downloads

[ORCAMENTO\\_CORRIGIDO.pdf](#) (61,49 KB)

4 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/11/2024 17:39:50

Antonia Cicera Linard SMOM solicitou a assinatura de **Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres** em Despacho 48- 734/2024 .